

Ir para o rodapé(4/4) 4



Contrata+Brasil



Olá, **RAIMUNDO**
NATALINO
ALMEIDA
AZEVEDO

Demandas ▾

Criar Demanda ▾

Seleções



> Oportunidades > Eletricista

Manutenção Elétrica



Excluir demanda

Atividade: Eletricista

Especificação: Inspeção e reparo de problemas em instalações elétricas, como curtos-circuitos, falhas em tomadas, interruptores ou disjuntores.

Órgão demandante: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS/CAMPUS HUMAITÁ

CNPJ: 10.792.928/0001-00

Demandante: CAIO CARIOCA DE LIMA

Local de Execução: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Humaitá

E-mail: dap.chum@ifam.edu.br

Logradouro: Rodovia BR 230

Número: S/N

Complemento: IFAM Campus Humaitá

Bairro: São Cristóvão

[Ir para o rodapé\(4/4\)](#) 4

Estado: AM

Ponto de referência: Ao lado do Conjunto Rio Madeira

Descrição do serviço solicitado

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção da rede elétrica do IFAM – Campus Humaitá, com fornecimento integral de material, equipamentos e mão de obra, visando restabelecer a segurança e o adequado funcionamento das instalações. O serviço contempla a retirada das cruzetas danificadas de um poste e a instalação de novas estruturas, substituição de isoladores, instalação de ferragens (mãos francesas e parafusos), revisão das conexões elétricas com possível substituição de cabos condutores, além de testes de funcionamento da rede elétrica e limpeza da área de intervenção. A relação completa com as especificações técnicas e os quantitativos exatos de todos os materiais exigidos (cruzetas de fibra de vidro, mãos francesas, isoladores de ancoragem poliméricos, etc.), bem como o escopo das etapas de execução, encontram-se em documento anexo a esta demanda, devendo ser rigorosamente observada pela contratada. Os serviços demandados pela instituição deverão ser prestados por profissionais capacitados, com estrita observância às normas técnicas de segurança (especialmente NR-10 e NR-35), com o uso adequado de maquinário, EPCs e EPIs, para que o sistema fique em pleno funcionamento, além de ser vedada a subcontratação. A contratada poderá realizar uma vistoria técnica prévia no local por meio de agendamento com a instituição, com o acompanhamento de dois servidores públicos, com o objetivo de mensurar adequadamente a atividade (material, equipamentos de içamento e mão de obra). Não haverá a exigência de garantia prevista nos artigos 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021, contudo, deverá ser observada a garantia legal de serviços prestados e produtos fornecidos, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). No entanto a contratação trata do objeto conforme o anexo técnico.

Link do Anexo Técnico:

<https://drive.google.com/file/d/1qwGpvhqINfbc51JswulHaDFAa7BC-kju/view?usp=sharing>

Outras informações

[Ir para o rodapé\(4/4\)](#) 4**Forma de pagamento:** EMPENHO**Prazo de pagamento:** 10**Apenas MEI:** Sim**Data de expiração:** 24 de Agosto de 2026 às 10:20**Empresas compatíveis no sistema:** 4329**Data limite de execução:** 7 de Setembro de 2026

Justificativa da demanda

A presente demanda não consta no Plano de Contratações Anuais (PCA) vigente por se tratar de contratação superveniente e de caráter imprevisto. A necessidade de serviço para substituição de cruzetas e componentes da rede elétrica do Campus Humaitá visa eliminar riscos iminentes de curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia, os quais poderiam danificar equipamentos de alto valor e paralisar as aulas, justificando a inclusão excepcional da demanda com fulcro na regulamentação local do PCA.

Anexos do serviço a ser executado

[Baixar arquivo](#)[Baixar arquivo](#)[Baixar arquivo](#)

Dúvidas de profissionais

Não foram registradas dúvidas para este serviço

Termos de uso do Contrata+Brasil.